




Ajuntament d'Avià

Patrocini Canal Buriol (1 de 1)  
Alcaldeessa  
Data Signatura: 27/01/2026  
HASH: 88481c4222609e66668d73e8e2c489cf



## **DECRET DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES A L'EXPEDIENT 636/2025**

1.- En data 21 d'octubre de 2025 (2025-E-RE-710), es sol·licita per part "d'E-Distribución Redes Digitales, S.L", llicència municipal d'obres per a l'ampliació i millora de la xarxa de distribució elèctrica al polígon 4 parcel·les 148, 149, 153, 157 i 158 d'Avià, concretament per l'estesa de línia en substitució de línia aèria existent, aportant-se la següent documentació:

- Projecte d'execució de millora de la variant de línia aèria de baixa tensió des del CD BL317, redactat per l'enginyer tècnic industrial JMP (visat pel CETIM núm. 25007515 en data 09/10/2025).
- Assumeix de direcció facultativa i de coordinació de seguretat i salut en l'obra, de l'enginyer tècnic industrial JAS (visat pel CETIM núm. 25007641 en data 15/10/2025).

2.- L'arquitecta municipal, ha emès informe en data 27 de gener de 2026 FAVORABLE a la concessió d'aquesta llicència, el contingut del qual, en la seva part necessària, es transcriu a continuació:

(...) 2.- Segons les dades que consten al projecte aportat:

- es proposa l'estesa de nova línia aèria, en sòl no urbanitzable, com a variant d'una línia existent, nova línia amb sortida des dels coberts de les cases de Cal massec, Cal Traset, Cal dachs, Cal Fernando Dachs, fins a trobar la línia de cal Ceba.
- l'actuació es realitzaria al Polígon 4, afectant 5 parcel·les cadastrals (148, 149, 153, 157, 158) íntegrament al municipi d'Avià.
- el treball consisteix en la substitució de línia ja existent, substituint el cablejat, substituint també els pals de fusta per pals de formigó de 13 metres d'alçada (8 pals), i retensat de les connexions directes a les construccions que es realitzen a façana.
- No hi ha nou traçat de línia, ni implantació de nous suports.
- Per a dur-ho a terme, serà necessari:
  - Retirar LABT existent de 400V del CT BL317 Q.01-S.01.
  - Instal·lació d'un nou tram de LABT RZ 0,6/1 kV RZ 3x150 Al.
  - Substitució 8 suports de fusta per nous suports de formigó (HV-630 13m).
  - Retibar tram afectat pel canvi de suport
  - el cable substituït, serà format per 1 circuit RZ 0,6/1kV compost de 3 conductors de 150 mm<sup>2</sup> de secció d'Alumini i 1 conductor de 95 mm<sup>2</sup> de secció d'Alumini pel neutre, amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de PVC.
- La longitud d'estesa de cable aeri total serà de 676 mts.
- L'estesa aèria de baixa tensió objecte d'aquest projecte tindrà una tensió nominal de 400 V i es realitzarà l'estesa amb conductor del tipus RZ 0,6/1 KV 3X150 AL/80 ALM i CU RV 0,6/1 KV 1X50 MM<sup>2</sup>.
- Es deixarà for a de servei el tram substituït comprès entre l'inici de l'estesa a cal Massec i Cal Ceba.
- Caldrà retensar les línies existent fins a les cases, en una longitud de 16 mts.
- El pressupost d'obra civil previst és de 20.689,43 euros.

3.- Segons el planejament vigent (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central en data 26 de gener de 2011 -DOGC núm. 5918, de 12 de juliol del 2011-) els terrenys afectats per les obres proposades pel sol·licitant estan classificats com a sòl no urbanitzable, zona de protecció preventiva (clau 20).

### **II. CONSIDERACIONS**

4.- Segons allò establert per la legislació vigent (Decret legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme -TRLUC- i Decret 64/2014, pel qual s'aprova el Reglament sobre la

**Ajuntament d'Avià**

Avinguda Pau Casals, 22, Avià. 08610 Barcelona. Tel. 938230000. Fax: 938231002

**DECRET**  
Número: 2026-0021 Data: 27/01/2026



## **DECRET DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES A L'EXPEDIENT 636/2025**

1.- En data 21 d'octubre de 2025 (2025-E-RE-710), es sol·licita per part "d'E-Distribución Redes Digitales, S.L", llicència municipal d'obres per a l'ampliació i millora de la xarxa de distribució elèctrica al polígon 4 parcel·les 148, 149, 153, 157 i 158 d'Avià, concretament per l'estesa de línia en substitució de línia aèria existent, aportant-se la següent documentació:

- Projecte d'execució de millora de la variant de línia aèria de baixa tensió des del CD BL317, redactat per l'enginyer tècnic industrial JMP (visat pel CETIM núm. 25007515 en data 09/10/2025).
- Assumeix de direcció facultativa i de coordinació de seguretat i salut en l'obra, de l'enginyer tècnic industrial JAS (visat pel CETIM núm. 25007641 en data 15/10/2025).

2.- L'arquitecta municipal, ha emès informe en data 27 de gener de 2026 FAVORABLE a la concessió d'aquesta llicència, el contingut del qual, en la seva part necessària, es transcriu a continuació:

(...) 2.- Segons les dades que consten al projecte aportat:

- es proposa l'estesa de nova línia aèria, en sòl no urbanitzable, com a variant d'una línia existent, nova línia amb sortida des dels coberts de les cases de Cal massec, Cal Traset, Cal dachs, Cal Fernando Dachs, fins a trobar la línia de cal Ceba.
- l'actuació es realitzaria al Polígon 4, afectant 5 parcel·les cadastrals (148, 149, 153, 157, 158) íntegrament al municipi d'Avià.
- el treball consisteix en la substitució de línia ja existent, substituint el cablejat, substituint també els pals de fusta per pals de formigó de 13 metres d'alçada (8 pals), i retensat de les connexions directes a les construccions que es realitzen a façana.
- No hi ha nou traçat de línia, ni implantació de nous suports.
- Per a dur-ho a terme, serà necessari:
  - Retirar LABT existent de 400V del CT BL317 Q.01-S.01.
  - Instal·lació d'un nou tram de LABT RZ 0,6/1 kV RZ 3x150 Al.
  - Substitució 8 suports de fusta per nous suports de formigó (HV-630 13m).
  - Retibar tram afectat pel canvi de suport
  - el cable substituït, serà format per 1 circuit RZ 0,6/1kV compost de 3 conductors de 150 mm<sup>2</sup> de secció d'Alumini i 1 conductor de 95 mm<sup>2</sup> de secció d'Alumini pel neutre, amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de PVC.
- La longitud d'estesa de cable aeri total serà de 676 mts.
- L'estesa aèria de baixa tensió objecte d'aquest projecte tindrà una tensió nominal de 400 V i es realitzarà l'estesa amb conductor del tipus RZ 0,6/1 KV 3X150 AL/80 ALM i CU RV 0,6/1 KV 1X50 MM<sup>2</sup>.
- Es deixarà for a de servei el tram substituït comprès entre l'inici de l'estesa a cal Massec i Cal Ceba.
- Caldrà retensar les línies existent fins a les cases, en una longitud de 16 mts.
- El pressupost d'obra civil previst és de 20.689,43 euros.

3.- Segons el planejament vigent (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central en data 26 de gener de 2011 -DOGC núm. 5918, de 12 de juliol del 2011-) els terrenys afectats per les obres proposades pel sol·licitant estan classificats com a sòl no urbanitzable, zona de protecció preventiva (clau 20).


### **II. CONSIDERACIONS**

4.- Segons allò establert per la legislació vigent (Decret legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme -TRLUC- i Decret 64/2014, pel qual s'aprova el Reglament sobre la



Ajuntament d'Avià

Patrocinat Canal Buriol (1 de 1)  
Alcaldeessa  
Data Signatura: 27/01/2026  
HASH: 88481c4222609e66668d73e8e2c489cf



## **DECRET DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES A L'EXPEDIENT 636/2025**

1.- En data 21 d'octubre de 2025 (2025-E-RE-710), es sol·licita per part "d'E-Distribución Redes Digitales, S.L", llicència municipal d'obres per a l'ampliació i millora de la xarxa de distribució elèctrica al polígon 4 parcel·les 148, 149, 153, 157 i 158 d'Avià, concretament per l'estesa de línia en substitució de línia aèria existent, aportant-se la següent documentació:

- Projecte d'execució de millora de la variant de línia aèria de baixa tensió des del CD BL317, redactat per l'enginyer tècnic industrial JMP (visat pel CETIM núm. 25007515 en data 09/10/2025).
- Assumeix de direcció facultativa i de coordinació de seguretat i salut en l'obra, de l'enginyer tècnic industrial JAS (visat pel CETIM núm. 25007641 en data 15/10/2025).

2.- L'arquitecta municipal, ha emès informe en data 27 de gener de 2026 FAVORABLE a la concessió d'aquesta llicència, el contingut del qual, en la seva part necessària, es transcriu a continuació:

(...) 2.- Segons les dades que consten al projecte aportat:

- es proposa l'estesa de nova línia aèria, en sòl no urbanitzable, com a variant d'una línia existent, nova línia amb sortida des dels coberts de les cases de Cal massec, Cal Traset, Cal dachs, Cal Fernando Dachs, fins a trobar la línia de cal Ceba.
- l'actuació es realitzaria al Polígon 4, afectant 5 parcel·les cadastrals (148, 149, 153, 157, 158) íntegrament al municipi d'Avià.
- el treball consisteix en la substitució de línia ja existent, substituint el cablejat, substituint també els pals de fusta per pals de formigó de 13 metres d'alçada (8 pals), i retensat de les connexions directes a les construccions que es realitzen a façana.
- No hi ha nou traçat de línia, ni implantació de nous suports.
- Per a dur-ho a terme, serà necessari:
  - Retirar LABT existent de 400V del CT BL317 Q.01-S.01.
  - Instal·lació d'un nou tram de LABT RZ 0,6/1 kV RZ 3x150 Al.
  - Substitució 8 suports de fusta per nous suports de formigó (HV-630 13m).
  - Retibar tram afectat pel canvi de suport
  - el cable substituït, serà format per 1 circuit RZ 0,6/1kV compost de 3 conductors de 150 mm<sup>2</sup> de secció d'Alumini i 1 conductor de 95 mm<sup>2</sup> de secció d'Alumini pel neutre, amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de PVC.
- La longitud d'estesa de cable aeri total serà de 676 mts.
- L'estesa aèria de baixa tensió objecte d'aquest projecte tindrà una tensió nominal de 400 V i es realitzarà l'estesa amb conductor del tipus RZ 0,6/1 KV 3X150 AL/80 ALM i CU RV 0,6/1 KV 1X50 MM<sup>2</sup>.
- Es deixarà for a de servei el tram substituït comprès entre l'inici de l'estesa a cal Massec i Cal Ceba.
- Caldrà retensar les línies existent fins a les cases, en una longitud de 16 mts.
- El pressupost d'obra civil previst és de 20.689,43 euros.

3.- Segons el planejament vigent (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central en data 26 de gener de 2011 -DOGC núm. 5918, de 12 de juliol del 2011-) els terrenys afectats per les obres proposades pel sol·licitant estan classificats com a sòl no urbanitzable, zona de protecció preventiva (clau 20).

### **II. CONSIDERACIONS**

4.- Segons allò establert per la legislació vigent (Decret legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme -TRLUC- i Decret 64/2014, pel qual s'aprova el Reglament sobre la

**Ajuntament d'Avià**

Avinguda Pau Casals, 22, Avià. 08610 Barcelona. Tel. 938230000. Fax: 938231002

**DECRET**  
Número: 2026-0021 Data: 27/01/2026