

EN RAMON CABALLÉ I PLANAS, PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

Per decret de presidència 2023-0384 de 1 de desembre de 2023 s'ha acordat aprovar inicialment el projecte constructiu per a la modificació del tram d'impulsió i millora de l'EBAR pertanyent al sistema de sanejament de Casserres, redactat pels tècnics Josep Colomer Oferil, Enginyer Industrial Col·legiat núm. 6.115 i Blai Parramon Pla, Enginyer Industrial Col·legiat núm. 15.222, amb un pressupost de 199.477,42 euros.

El projecte es sotmet al tràmit d'informació pública durant un termini de trenta dies mitjançant anunci en el tauler d'edictes del Consell Comarcal i en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d'informació pública, ha restat l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho, a l'efecte de que es presentin les al·legacions i els suggeriments que es considerin pertinents. Així mateix, ha estat a disposició a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal [<http://bergueda.eadministracio.cat>].

Al·legacions presentades

Amb número de registre d'entrada 2024-E-RE-217, en data 16/01/2024 21:26h.

En Josep Font Ballús, major d'edat, en possessió del document nacional d'identitat número 39351619E amb domicili a Carretera de Vic, 6, 08680 Gironella (Barcelona), i com a representant de l'empresa PLANAFIL, de Casserres (Barcelona), mitjançant aquest escrit,

Exposa:

Que m'he assabentat del projecte constructiu per la modificació del tram d'impulsió i millora d'EBAR pertanyent al sistema de sanejament de Casserres, i havent estudiat els plànols del tram que afecta a la meua finca de PLANAFIL.

Sol·licita:



Que es replantegi la situació de l'estació de bombeig i la seva cota respecte al nivell del rec de desguàs existent, ja que al meu entendre tindria de quedar al emplaçament actual.

Vist l'informe de l'enginyer del Consell Comarcal que diu:

Valoració de les al·legacions

L'objecte d'aquest projecte és el de definir i valorar les obres necessàries per solucionar la problemàtica que presenta el sistema de bombament pertanyent al sistema de sanejament en alta del nucli de Casserres, consistent en una manca de capacitat suficient per impulsar el cabal que rep cap a l'EDAR juntament amb la problemàtica de la cota excessivament baixa del sobreexidor situat en el torrent de La Rasa. Aquestes actuacions estan incloses dins del programa de reposicions i millores 2021 del sistema de sanejament en alta de Casserres.

El projecte descriu la problemàtica actual consistent en que actualment el sobreexidor aboca al torrent La Rasa a una cota molt baixa. Aquest fet provoca que quan plo l'aigua retorni al pou de bombament des de la llera a través de la pròpia conducció d sobreexidor.

Per tal de solucionar aquesta problemàtica, el projecte actual contempla la modificació del sobreexidor del pou de bombament per evitar l'entrada d'aigües netes de la riera al pou, realitzant les següents accions:

- Recrescut d'1 m de la paret de gero que separa el dessorrador del pou de bombes.
- Perforació del mur de l'EBAR per a la formació del passamur del nou sobreexidor.
- Substituir l'existent sobreexidor apujant 1 m la cota de sortida des de l'EBAR mantenint el mateix pendent.

Per tant el projecte contempla retirar l'actual sobreexidor i mantenir el mateix traça del nou sobreexidor que en l'actualitat.

Aquest traçat queda reflectit en el plànol següent:



Una de les principals preocupacions del sol·licitant, tot i que no consta en la instància, és el possible impacte negatiu de les obres a l'accessibilitat amb vehicles a la nau industrial. Vol garantir el pas i accés de vehicles i camions fins a la seva nau.

El projecte contempla la utilització de *Planxes d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.*

A més el projecte explicita:

Quan l'obra afecti la circulació de persones o vehicles degut a rases i altres impediments, es procedirà a col·locar planxes de circulació de resistència adequada al vehicle o nombre de persones que hi puguin circular.

L'al·legació no presenta cap fonament ni concreta el motiu pel qual s'hauria de replantejar la situació de l'estació de bombeig i la seva cota respecte al nivell del re de desguàs existent, ni si aquestes modificacions comportarien una pèrdua d funcionalitat de l'obra.

Conclusions

Per tot el que s'ha exposat considerem que no és necessari replantejar el projecte, en conseqüència, desestimem l'al·legació formulada pel senyor Josep Font Ballús.

És per això que

DECRETO

PRIMER: Desestimar les al·legacions presentades per Josep Font Ballús, com representant de l'empresa PLANAFIL, contra l'acord d'aprovació inicial del project constructiu per a la modificació del tram d'impulsió i millora de l'EBAR pertanyent sistema de sanejament de Casserres, redactat pels tècnics Josep Colomer Oferi Enginyer Industrial Col·legiat núm. 6.115 i Blai Parramon Pla, Enginyer Industri Col·legiat núm. 15.222, amb un pressupost de 199.477,42 euros i aprova definitivament el projecte.



SEGON: Notificar als interessats la present Resolució amb indicació dels recursos pertinents.

TERCER: Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Berguedà. Així mateix, estarà a disposició a la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal [<http://bergueda.eadministracio.cat>].

QUART: Dur a terme el replanteig del Projecte d'obres, de conformitat amb l'article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

La qual cosa decreto i signo a Berga, document signat digitalment

El president

La secretària